



NOTES: POUR LE CALCUL DU BRANCHEMENT EXISTANT VOIR FEUILLE JOINTE  
CHARGE RACCORDEE 79.2KW POUR L'AGRANDISSEMENT

\*NOTES 2: L'ALIMENTATION DU 30KVA PROVIENT DU SECTIONNEUR 60A ALIMENTE PAR "BR#1"

NOTE: SAUF INDICATION CONTRAIRE TOUS LES CONDUCTEURS SERONT EN CUIVRE TYPE R30-XLPE-

PANNEAU B 120/208V 3P 4F

Remarques	Watt			Watt	Remarques		
PR	600	15	1	2	15	1200	ECL
	300	2	3	4	1	1200	
	300	15	3	8	1	1100	
	100	2	7	10	1	1800	
	300	15	5	12	1	800	
+ECL	300	15	11	14	1	1000	ECL
	200	15	13	15	15	600	ECL SXT
	200	15	15	16	15	250	CH GAZ
PR	300	2	19	20	20		
			23	24	24		
			25	26	26		
			27	28	28		
			29	30	30		
			31	32	32		
			33	34	34		
			35	36	36		
			37	38	38		
			38	40	40		
			39	42	42		

PANNEAU C 120/240V 1P 3F

Remarques	Watt			Watt	Remarques		
ECL	1200	15	1	2	15	1200	ECL
ECL	1200	15	3	4	1	800	ECL
ECL	1200	20	3	8	50	6000	PR 50A
PR	400	15	7	10	2		
PR	300	15	9	12	50	6000	PR 50A
PR	300	15	11	14	2		
			15	16	50	6000	PR 50A
			17	18	2		
			19	20	50	6000	PR 50A
			21	22	2		
			23	24			
			25	26			
			27	28			
			29	30			
			31	32			
			33	34			
			35	36			
			37	38			
			39	40			
			41	42			

VILLE DE LONGUEUIL  
Direction du zonage et des permis  
APPROUVE PAR: [Signature]  
DATE: 08-06-90  
REMARQUES: ACCORD DE PRINCIPES

no.	date	description
1	30-05-90	REVISION GENERALE

J. L. LE SAUX LTÉE  
1830, boul. Fortin, Chomedey, Laval H7S 1N8  
CONSTRUCTION BGL

projet: CEC TURCOTTE LONGUEUIL  
titre du dessin: ELECTRICITE

dessiné par: S.L.	échelle: 1/8"=1'-0"	revision no.:
vérifié par: C.L.	date: MAI 90	E-1
approuvé par:	dossier no.:	2

DIAGRAMME UNILIGNE