



2019-03-13

M. Pempoulin
#5058600

Protection Incendie VIKING Inc
4062, boul. Industriel
Sherbrooke, Qc, Canada
J1L 2T8
819-821-3377

Projet : Savaria
Secteur : Local 6 (Partie haute)
Adresse : 115 Chemin du Tremblay, Boucherville, Qc
Système : 1
Contrat : VMC04304
Fichier : M4304R0.wx1

Information sur la Conception Hydraulique

Nom: Savaria Date: 12 mar 2019

Adresse: 115 Chemin du Tremblay, Boucherville, Qc

Secteur: Local 6 (Partie haute)

Contracteur: Consortium Pier-Jal Inc.

Calculé par: I.Boisvert

Construction: () Combustible (X) Incombustible

Affectation: LOCAUX COMMERCIAUX

Système No: 1

Contrat No: VMC04304

Dessin No:

Hauteur du Toit: 27'-1"

(X) NFPA 13 () Faible Ord. Gr. () 1 (X) 2 Gr.Risque () 1 () 2
() NFPA 15 () NFPA 30 () Figure: - Courbe:

C Autre:

O Norme Spéciale:

Par:

Date:

N

C	Superficie d'Application	: 1500	TYPE de SYSTEME	GICLEUR-BUSE
E	Densité (guspm/pi ²)	: 0.20	(X) Eau	Marque: Viking
P	Superficie par Gicleur	: 124	() Air	Modèle: VK100
T	Élévation plus Haute Tête	: 26'-6"	() Déluge	Diamètre: 1/2"
I	Allocation Boyaux(Intérieur):	0	() Préaction	Facteur-K: 5.6
O	Débit pour Etagères	: N.A.	() Autre	Températ.:155°F
N	Allocation Boyaux(Extérieur):	250		

Notes:

SOMMAIRE Débit: 555 guspm @ Pression: 49 lb/po² TEST
DES RESULTATS Facteur-C du Tuyau: 120 =Aérien 140 =Souterrain

S	ESSAI D'ECOULEMENT	POMPE INCENDIE	CITERNE/RESERVOIR
O	Date de l'Essai :		Cap. :
U	Heure de l'Essai:	Capacité :	Elév.:
R	Press.Statique : 56	@ Pression:	
C	Press.Résiduelle: 51	Elévation :	Puit
E	Débit (guspm) : 1088		Débit Eprouvé
	Elévation (pied):		

D

Emplacement:

E

A Source des Informations:

U

Produits:	Classe :	Emplacement:
Hauteur d'Empilage:	Surface:	Largeur des Allées:
Méthode :	Piles Pleines %	Sur Palettes %
		Etagères

E

M	() Rangée Simple	() Palette Con.	() Automatique	() Encapsulé
P	() Rangée Double	() Palette	() Tablette Pleine	() Non-Encap.
I	() Rangée Multiple	Asservie	() Tablette Ajourée	

L

A	Espace(flue space)	Dégagement(Toit vs Empilage):
G	Longitudinal	Transversal

E

Barrières Horizontale :


Water Supply Curve C

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 2
Date MARS 2019

Alimentation de la Ville:
C1 - Press. Stat. : 56
C2 - Press. Résid. : 51
C2 - Débit Résiduel: 1088


Demand:
D1 - Elévation : 11.477
D2 - Débit du Syst. : 304.529
D2 - Press. du Syst. : 49.403
Boyaux (Demande) : 250
D3 - Débit Total : 554.529
Marge : 5.160



Flow Diagram

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 3
Date MARS 2019



Fittings Used Summary

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 4
Date MARS 2019

Légende des Raccords

Abrev.	Nom	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
B	Generic Butterfly Valve	0	0	0	0	0	6	7	10	0	12	9	10	12	19	21	0	0	0	0	0
E	Generic 90 Standard Elbow	1	2	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	18	22	27	35	40	45	50	61
G	Generic Gate Valve	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
T	Generic 90 T-Branch	3	4	5	6	8	10	12	15	17	20	25	30	35	50	60	71	81	91	101	121
Zim	Wilkins 350AST	Fitting generates a Fixed Loss Based on Flow																			

Units Summary

Diameter Units Inches
 Length Units Feet
 Flow Units US Gallons per Minute
 Pressure Units Pounds per Square Inch

Pressure / Flow Summary - STANDARD

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 5
Date MARS 2019

Node No.	Elévation	Fact-K	Pt Réelle	Pn	Débit Réelle	Densité	Superficie	Press Req.
1	26.5		23.0	na				
100	26.5	5.6	20.04	na	25.07	0.2	124	7.0
101	26.5	5.6	19.66	na	24.83	0.2	124	7.0
102	26.5	5.6	19.61	na	24.8	0.2	124	7.0
103	26.5	5.6	19.67	na	24.84	0.2	124	7.0
104	26.5	5.6	20.08	na	25.09	0.2	124	7.0
2	26.5		23.04	na				
105	26.5	5.6	20.07	na	25.09	0.2	124	7.0
106	26.5	5.6	19.69	na	24.85	0.2	124	7.0
107	26.5	5.6	19.64	na	24.82	0.2	124	7.0
108	26.5	5.6	19.69	na	24.85	0.2	124	7.0
109	26.5	5.6	20.1	na	25.11	0.2	124	7.0
3	26.5		24.45	na				
110	26.5	5.6	24.26	na	27.58	0.2	124	7.0
111	26.5	5.6	24.32	na	27.62	0.2	124	7.0
4	26.5		25.13	na				
5	26.5		25.22	na				
6	26.5		25.26	na				
7	26.5		25.47	na				
27A	26.5		29.57	na				
21	26.5		29.7	na				
22	26.5		29.69	na				
23	26.5		30.09	na				
24	26.5		30.2	na				
25	26.5		30.22	na				
26	26.5		29.92	na				
27	26.5		29.91	na				
41	26.5		32.03	na				
42	26.5		31.95	na				
43	26.5		31.97	na				
44	26.5		31.98	na				
45	26.5		31.98	na				
11	24.5		25.16	na				
12	24.5		25.21	na				
13	24.5		25.41	na				
14	24.5		25.6	na				
15	24.5		25.68	na				
16	24.5		25.74	na				
31	24.5		31.06	na				
32	24.5		31.07	na				
33	24.5		31.09	na				
34	24.5		31.11	na				
35	24.5		31.13	na				
36	24.5		31.17	na				
37	24.5		31.35	na				
51	24.5		33.16	na				
52	24.5		33.07	na				
53	24.5		33.06	na				
54	24.5		33.05	na				
70	24.5		31.37	na				
71	24.5		31.51	na				
72	11.5		37.37	na				
73	11.5		38.64	na				
74	24.5		33.17	na				
75	24.5		33.26	na				
76	11.5		38.99	na				
77	11.5		39.14	na				
78	11.5		39.86	na				
79	3.0		44.64	na				
DAR	3.0		44.7	na				
EAU	0.0		48.89	na				
TEST	0.0		49.4	na	250.0			

Flow Summary - Standard

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 6
Date MARS 2019

Node No.	Elévation	Fact-K	Pt Réelle	Pn	Débit Réelle	Densité	Superficie	Press Req.
-------------	-----------	--------	--------------	----	-----------------	---------	------------	---------------

La vitesse maximale est de 9.73 et est localisée entre les points 2 et 12

Final Calculations - Hazen-Williams - 2007

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 7
Date MARS 2019

Point Ref. Hyd.	Qa Qt	Dia. "C" Pf/UM	Raccord ou Eqv. Ln.	Tuyau Raccords Total	Pt Pe Pf	Pt Pv Pn	*****	Notes	*****
1	-61.57	1.682	T 9.9	18.417	22.996				
to		120.0	0.0	9.900	0.0				
100	-61.57	-0.1045	0.0	28.317	-2.960		Vel = 8.89		
100	25.06	1.682	0.0	9.500	20.036		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
101	-36.51	-0.0398	0.0	9.500	-0.378		Vel = 5.27		
101	24.83	1.682	0.0	9.500	19.658		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
102	-11.68	-0.0048	0.0	9.500	-0.046		Vel = 1.69		
102	24.80	1.682	0.0	9.500	19.612		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
103	13.12	0.0060	0.0	9.500	0.057		Vel = 1.89		
103	24.84	1.682	0.0	9.500	19.669		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
104	37.96	0.0427	0.0	9.500	0.406		Vel = 5.48		
104	25.09	1.682	T 9.9	78.208	20.075		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	9.900	0.0				
21	63.05	0.1092	0.0	88.108	9.623		Vel = 9.10		
	0.0								
	63.05				29.698		K Factor = 11.57		
2	-61.75	1.682	T 9.9	18.417	23.043				
to		120.0	0.0	9.900	0.0				
105	-61.75	-0.1051	0.0	28.317	-2.977		Vel = 8.92		
105	25.08	1.682	0.0	9.500	20.066		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
106	-36.67	-0.0400	0.0	9.500	-0.380		Vel = 5.29		
106	24.85	1.682	0.0	9.500	19.686		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
107	-11.82	-0.0049	0.0	9.500	-0.047		Vel = 1.71		
107	24.82	1.682	0.0	9.500	19.639		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
108	13.0	0.0059	0.0	9.500	0.056		Vel = 1.88		
108	24.85	1.682	0.0	9.500	19.695		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
109	37.85	0.0424	0.0	9.500	0.403		Vel = 5.47		
109	25.10	1.682	T 9.9	78.208	20.098		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	9.900	0.0				
22	62.95	0.1089	0.0	88.108	9.596		Vel = 9.09		
	0.0								
	62.95				29.694		K Factor = 11.55		
3	-14.09	1.682	T 9.9	18.417	24.454				
to		120.0	0.0	9.900	0.0				
110	-14.09	-0.0068	0.0	28.317	-0.193		Vel = 2.03		
110	27.58	1.682	0.0	9.500	24.261		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	0.0	0.0				
111	13.49	0.0063	0.0	9.500	0.060		Vel = 1.95		
111	27.62	1.682	T 9.9	106.708	24.321		K Factor = 5.60		
to		120.0	0.0	9.900	0.0				
23	41.11	0.0495	0.0	116.608	5.772		Vel = 5.94		

Final Calculations - Hazen-Williams

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 8
Date MARS 2019

Point Ref. Hyd.	Qa Qt	Dia. "C" Pf/UM	Raccord ou Eqv. Ln.	Tuyau Raccords Total	Pt Pe Pf	Pt Pv Pn	*****	Notes	*****
	0.0 41.11					30.093		K Factor = 7.49	
4 to 24	32.91	1.682 120.0	2T	19.799 0.0	134.625 19.799	25.135 0.0			
	32.91	0.0328		0.0	154.424	5.065		Vel = 4.75	
	0.0 32.91					30.200		K Factor = 5.99	
5 to 25	32.70	1.682 120.0	2T	19.799 0.0	134.625 19.799	25.215 0.0			
	32.7	0.0324		0.0	154.424	5.007		Vel = 4.72	
	0.0 32.70					30.222		K Factor = 5.95	
6 to 26	32.02	1.682 120.0	T E	9.9 4.95	134.625 14.850	25.257 0.0			
	32.02	0.0312		0.0	149.475	4.661		Vel = 4.62	
	0.0 32.02					29.918		K Factor = 5.85	
7 to 27A	39.79	1.682 120.0	T	9.9 0.0	78.167 9.900	25.469 0.0			
	39.79	0.0466		0.0	88.067	4.104		Vel = 5.75	
27A to 27	0.0	2.635 120.0	E	8.237 0.0	56.500 8.237	29.573 0.0			
	39.79	0.0052		0.0	64.737	0.339		Vel = 2.34	
	0.0 39.79					29.912		K Factor = 7.28	
21 to 41	26.32	1.682 120.0	2T	19.799 0.0	87.583 19.799	29.698 0.0			
	26.32	0.0217		0.0	107.382	2.330		Vel = 3.80	
	0.0 26.32					32.028		K Factor = 4.65	
22 to 42	25.85	1.682 120.0	2T	19.799 0.0	87.583 19.799	29.694 0.0			
	25.85	0.0210		0.0	107.382	2.254		Vel = 3.73	
	0.0 25.85					31.948		K Factor = 4.57	
23 to 43	23.43	1.682 120.0	2T	19.799 0.0	87.583 19.799	30.093 0.0			
	23.43	0.0175		0.0	107.382	1.880		Vel = 3.38	
	0.0 23.43					31.973		K Factor = 4.14	
24 to 44	22.74	1.682 120.0	2T	19.799 0.0	87.583 19.799	30.200 0.0			
	22.74	0.0166		0.0	107.382	1.778		Vel = 3.28	
	0.0 22.74					31.978		K Factor = 4.02	
25 to 45	22.59	1.682 120.0	2T	19.799 0.0	87.583 19.799	30.222 0.0			
	22.59	0.0164		0.0	107.382	1.757		Vel = 3.26	

Final Calculations - Hazen-Williams

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 9
Date MARS 2019

Point Ref. Hyd.	Qa Qt	Dia. "C" Pf/UM	Raccord ou Eqv.	Ln.	Tuyau Raccords Total	Pt Pe Pf	Pt Pv Pn	*****	Notes	*****
	0.0 22.59									
1 to 11	61.57	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	22.996 0.866 1.293			K Factor = 3.99	
	61.57	0.1293		0.0					Vel = 9.70	
	0.0 61.57									
2 to 12	61.75	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	23.043 0.866 1.300			K Factor = 12.28	
	61.75	0.1300		0.0					Vel = 9.73	
	0.0 61.75									
3 to 13	14.09	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	24.454 0.866 0.085			K Factor = 12.30	
	14.09	0.0085		0.0					Vel = 2.22	
	0.0 14.09									
4 to 14	-32.91	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	25.135 0.866 -0.406			K Factor = 2.80	
	-32.91	-0.0406		0.0					Vel = 5.19	
	0.0 -32.91									
5 to 15	-32.70	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	25.215 0.866 -0.401			K Factor = -6.51	
	-32.7	-0.0401		0.0					Vel = 5.15	
	0.0 -32.70									
6 to 16	-32.02	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	25.257 0.866 -0.385			K Factor = -6.45	
	-32.02	-0.0385		0.0					Vel = 5.05	
	0.0 -32.02									
7 to 17	-39.79	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	25.469 11.477 -0.577			K Factor = -6.31	
	-39.79	-0.0577		0.0					Vel = 6.27	
	0.0 -39.79									
21 to 31	36.73	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	29.698 0.866 0.498			K Factor = -6.60	
	36.73	0.0498		0.0					Vel = 5.79	
	0.0 36.73									
22 to 32	37.10	1.61 120.0	T	8.0	2.000 8.000 10.000	29.694 0.866 0.507			K Factor = 6.59	
	37.1	0.0507		0.0					Vel = 5.85	
	0.0 37.10									
	37.10								K Factor = 6.66	

Final Calculations - Hazen-Williams

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 10
Date MARS 2019

Point Ref. Hyd.	Qa Qt	Dia. "C" Pf/UM	Raccord ou Eqv.	Ln.	Tuyau Raccords Total	Pt Pe Pf	Pt Pv Pn	*****	Notes	*****
23 to 33	17.67	1.61 120.0 0.0129	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	30.093 0.866 0.129			Vel = 2.78	
	0.0 17.67						31.088		K Factor = 3.17	
24 to 34	10.17	1.61 120.0 0.0046	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	30.200 0.866 0.046			Vel = 1.60	
	0.0 10.17						31.112		K Factor = 1.82	
25 to 35	10.11	1.61 120.0 0.0046	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	30.222 0.866 0.046			Vel = 1.59	
	0.0 10.11						31.134		K Factor = 1.81	
26 to 36	32.02	1.61 120.0 0.0386	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	29.918 0.866 0.386			Vel = 5.05	
	0.0 32.02						31.170		K Factor = 5.74	
27 to 37	39.79	1.61 120.0 0.0577	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	29.912 0.866 0.577			Vel = 6.27	
	0.0 39.79						31.355		K Factor = 7.11	
41 to 51	26.32	1.61 120.0 0.0269	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	32.028 0.866 0.269			Vel = 4.15	
	0.0 26.32						33.163		K Factor = 4.57	
42 to 52	25.85	1.61 120.0 0.0260	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	31.948 0.866 0.260			Vel = 4.07	
	0.0 25.85						33.074		K Factor = 4.49	
43 to 53	23.43	1.61 120.0 0.0217	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	31.973 0.866 0.217			Vel = 3.69	
	0.0 23.43						33.056		K Factor = 4.08	
44 to 54	22.74	1.61 120.0 0.0205	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	31.978 0.866 0.205			Vel = 3.58	
	0.0 22.74						33.049		K Factor = 3.96	
45 to 55	22.59	1.61 120.0 0.0202	T	8.0 0.0 0.0	2.000 8.000 10.000	31.979 11.477 0.202			Vel = 3.56	

Final Calculations - Hazen-Williams

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 11
Date MARS 2019

Point Ref. Hyd.	Qa Qt	Dia. "C" Pf/UM	Raccord ou Eqv.	Ln.	Tuyau Raccords Total	Pt Pe Pf	Pt Pv Pn	*****	Notes	*****
	0.0									
	22.59					43.658			K Factor =	3.42
11 to 12	61.57	3.26 120.0		0.0	13.000	25.155				
	61.57	0.0042		0.0	13.000	0.054			Vel =	2.37
12 to 13	61.75	3.26 120.0		0.0	13.000	25.209				
	123.32	0.0151		0.0	13.000	0.196			Vel =	4.74
13 to 14	14.10	3.26 120.0		0.0	10.333	25.405				
	137.42	0.0184		0.0	10.333	0.190			Vel =	5.28
14 to 15	-32.91	3.26 120.0		0.0	7.667	25.595				
	104.51	0.0111		0.0	7.667	0.085			Vel =	4.02
15 to 16	-32.70	3.26 120.0		0.0	10.375	25.680				
	71.81	0.0056		0.0	10.375	0.058			Vel =	2.76
16 to 17	-32.02	3.26 120.0		0.0	11.208	25.738				
	39.79	0.0018		0.0	11.208	0.020			Vel =	1.53
	0.0									
	39.79					36.369			K Factor =	6.60
31 to 32	36.73	4.26 120.0		0.0	13.000	31.062				
	36.73	0.0004		0.0	13.000	0.005			Vel =	0.83
32 to 33	37.10	4.26 120.0		0.0	13.000	31.067				
	73.83	0.0016		0.0	13.000	0.021			Vel =	1.66
33 to 34	17.68	4.26 120.0		0.0	10.333	31.088				
	91.51	0.0023		0.0	10.333	0.024			Vel =	2.06
34 to 35	10.16	4.26 120.0		0.0	7.667	31.112				
	101.67	0.0029		0.0	7.667	0.022			Vel =	2.29
35 to 36	10.11	4.26 120.0		0.0	10.375	31.134				
	111.78	0.0035		0.0	10.375	0.036			Vel =	2.52
36 to 70	32.02	4.26 120.0	T	26.334	10.250	31.170				
	143.8	0.0054		0.0	26.334	0.0			Vel =	3.24
	0.0									
	143.80					31.369			K Factor =	25.67
37 to 70	39.79	4.26 120.0	T	26.334	0.958	31.355				
	39.79	0.0005		0.0	26.334	0.0			Vel =	0.90
	0.0									
	39.79					31.369			K Factor =	7.10

Final Calculations - Hazen-Williams

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 12
Date MARS 2019

Point Ref. Hyd.	Qa Qt	Dia. "C" Pf/UM	Raccord ou Eqv. Ln.	Tuyau Raccords Total	Pt Pe Pf	Pt Pv Pn	*****	Notes	*****
51 to 74	26.32 26.32	4.26 120.0 0.0003	T 26.334 0.0 0.0	1.042 26.334 27.376	33.163 0.0 0.007		Vel = 0.59		
	0.0 26.32				33.170		K Factor = 4.57		
52 to 74	94.62 94.62	4.26 120.0 0.0025	T 26.334 0.0 0.0	11.958 26.334 38.292	33.074 0.0 0.096		Vel = 2.13		
	0.0 94.62				33.170		K Factor = 16.43		
52 to 53	-68.77 -68.77	4.26 120.0 -0.0014		0.0 0.0 13.000	33.074 0.0 -0.018		Vel = 1.55		
53 to 54	23.44 -45.33	4.26 120.0 -0.0007		0.0 0.0 10.333	33.056 0.0 -0.007		Vel = 1.02		
54 to 55	22.74 -22.59	4.26 120.0 -0.0003		0.0 0.0 7.667	33.049 10.611 -0.002		Vel = 0.51		
	0.0 -22.59				43.658		K Factor = -3.42		
70 to 71	183.59 183.59	4.26 120.0 0.0085	E 13.167 0.0 0.0	3.917 13.167 17.084	31.369 0.0 0.145		Vel = 4.13		
71 to 72	0.0 183.59	4.26 120.0 0.0086	E 13.167 0.0 0.0	13.000 13.167 26.167	31.514 5.630 0.224		Vel = 4.13		
72 to 73	0.0 183.59	4.26 120.0 0.0085	3E 39.501 0.0 0.0	109.583 39.501 149.084	37.368 0.0 1.274		Vel = 4.13		
73 to 77	0.0 183.59	4.26 120.0 0.0085		0.0 0.0 58.375	38.642 0.0 0.498		Vel = 4.13		
	0.0 183.59				39.140		K Factor = 29.35		
74 to 75	120.94 120.94	4.26 120.0 0.0039	E 13.167 0.0 0.0	9.667 13.167 22.834	33.170 0.0 0.090		Vel = 2.72		
75 to 76	0.0 120.94	4.26 120.0 0.0039	E 13.167 0.0 0.0	13.000 13.167 26.167	33.260 5.630 0.103		Vel = 2.72		
76 to 77	0.0 120.94	4.26 120.0 0.0039	T 26.334 0.0 0.0	10.958 26.334 37.292	38.993 0.0 0.147		Vel = 2.72		
	0.0 120.94				39.140		K Factor = 19.33		
77 to 78	304.53 304.53	4.26 120.0 0.0218	E 13.167 0.0 0.0	19.708 13.167 32.875	39.140 0.0 0.717		Vel = 6.85		

Final Calculations - Hazen-Williams

Protection Incendie VIKING Inc
Savaria

Page 13
Date MARS 2019

Point Ref. Hyd.	Qa Qt	Dia. "C" Pf/UM	Raccord ou Eqv. Ln.	Tuyau Raccords Total	Pt Pe Pf	Pt Pv Pn	*****	Notes	*****
78 to 79	0.0 304.53	4.26 120.0 0.0218	B 15.8 T 26.334	8.500 42.134 50.634	39.857 3.681 1.103		Vel = 6.85		
79 to DAR	0.0 304.53	6.357 120.0 0.0031	E 17.603	3.000 0.0 17.603 20.603	44.641 0.0 0.064		Vel = 3.08		
DAR to EAU	0.0 304.53	6.357 120.0 0.0031	Zim 0.0 E 17.603	1.000 17.603 18.603	44.705 4.131 0.057		** Fixed Loss = 2.831 Vel = 3.08		
EAU to TEST	0.0 304.53	6.16 140.0 0.0027	2E 40.168 G 4.304 T 43.037	100.000 87.509 187.509	48.893 0.0 0.510		Vel = 3.28		
	250.00 554.53				49.403		Qa = 250.00 K Factor = 78.89		